МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
Дата: 2022.01.12 10:31:57 +04'00'

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактичекой работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112,
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
(место составления акта)

« 30 » марта 2021 г.
(дата составления акта)

17 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 56

В период с 11.00 час по 13.00 час 25 марта 2021 года, в период с 15.30 час по 16.30 час. 30 марта 2021 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 21 на основании распоряжения № 56 от 16.03.2021 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 (далее по тексту СОШ № 10), ОГРН 1027601113726 ИНН 7610040656, с целью контроля исполнения предписания № 12/1/1(06) от 02.03.2020г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок исполнения которого истек 01.03.2021 года.

Объект защиты по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 21, относится к категории высокого риска.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор СОШ № 10 Викторова Ж.Е. 16.03.2021 года, в 15 ч. 40 мин. _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Николай Сергеевич

При проведении проверки присутствовал: директор СОШ № 10 Викторова Жанна Евгеньевна, заместитель директора по безопасности Данилов Александр Алексеевич.

В ходе проведения проверки установлено: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 согласно Техническому паспорту на здание школы, расположенной по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 21, инвентарный № 20.0.02076 по состоянию на 05.02.2013 года представляет собой отдельно стоящее здание, Литер А- 4 этажа, 1935 года постройки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости. Литер А1- 3 этажа, 1935 года постройки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости. Литер А2- 3 этажа, 1935 года постройки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, конструктивные эле-

менты здания отвечают требованиям, предъяв- ляемые к зданиям 3 степени огнестойкости. Литер А3- 1 этаж, 1973 года постройки, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля мягкая совмещенная, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Литер А4- 2 этажа, 1973 года постройки, стены кирпичныеперекрытия железобетоные плиты, кровля мягкая совмещеная, здание 2 степени огнестойкости. Литер А5- 2 этажа, 1973 года постройки, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля мягкая совмещенная, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Общая площадь здания 4290, 2 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ф 4.1. Здание защищено системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа, контрольно-приемный прибор «С2000» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной связью с ЦППС «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области». Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, СОУЭ и радиоканальной системы передачи извещений о пожарах с ЯООООО «ВДПО». На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии. Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения: в наличии огнетушители марки ОП-4 в количестве 8 штук; ОП-5 в количестве 20 штук; ОП-8 в количестве 2 штук. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. С сотрудниками организовано проведение противопожарного инструктажа с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности установленной формы, также организовано проведение практических тренировок работников в случае возникновения пожара. Лицами, ответственными за пожарную безопасность, пройдено обучение на курсах по ПТМ на базе ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» (свидетельства: Пыхова Е.Д. № 1668 от 24.04.2019 г., Щекотурова С.А. № 5964 от 26.10.2018 г., Белова Л.Г. № 2952 от 28.08.2019 г., Викторова Ж.Е. № 5741 от 20.12.2017 г., Данилов А.А. № 3155 от 25.04.2018 г., Малышева Г.Б. № 5740 от 20.12.2017 г., Сгибнева Н.Л. № 2949 от 28.08.2019 г., Смирнова В.В. № 2950 от 28.08.2019 г., Языкова Ю.В. № 2951 от 28.08.2019 г.). Предписание № 12/1/1(06) от 02.03.2020г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено полностью в установленный срок - 01.03.2021 года.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:------

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;
- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) М.П.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) М.П.

Прилагаемые документы: нет.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска,

Рыбинского и Пошехонского районов

Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Н.С. _____ «30» марта 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор

«30» марта 2021 года _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)