



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23 а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Рыбинску.
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 (тел. 222 -112, 222-011)

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 26 » апреля 2013 г.

(дата составления акта)

16 ч.00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя

№ 164

В период с 10 ч. 00 мин. «23» апреля 2013 года по 16 ч. 00 мин. «26» апреля 2013 года по адресу: 152912 Российская Федерация Ярославская область город Рыбинск улица Академика Губкина дом 21 на основании распоряжения № 164 от «17» апреля 2013 года Главного Государственного инспектора по городу Рыбинску по пожарному надзору Фролова Дмитрия Николаевича была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10, ИНН 7610040656, ОГРН 1027601113726.

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. «23» апреля 2013 года по 16 ч. 00 мин. «26» апреля 2013 года

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подоляк Ирина Львовна

Подоляк Ирина Львовна «09» часов «40» минут «17» апреля 2013 года
Дата, и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель Главного Государственного инспектора по городу Рыбинску по пожарному надзору Елагин Владимир Аркадьевич.

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подоляк Ирина Львовна

В ходе проведения проверки установлено:
В ходе проведения проверки установлено, что здание школы четырехэтажное. Габ. постройки Литер А – 1935 года, А1- 1935, А2 – 1935, А3 – 1973, А4 – 1973, А5 - 1973. Литер А четырех этажное



Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные. Перекрытия – деревянные утепленные, железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А1 трех этажное

Стены здания кирпичные, панели, перегородки деревянные. Перекрытия – деревянные утепленные. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А2 трех этажное

Стены здания кирпичные, панели, перегородки деревянные. Перекрытия – деревянные утепленные. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А3 одно этажное

Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные. Перекрытия – железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – плоская, рулонная. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А4 двух этажное

Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные. Перекрытия – железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – плоская, рулонная. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А5 двух этажное

Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные. Перекрытия – железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – плоская, рулонная. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа. Приемно-контрольный прибор С 2000 М расположен в помещении дежурного персонала на первом этаже. Заключен договор № 13-13/ТО на техническое обслуживание оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от «01» января 2013 года с ООО «Мастер - Телеком». Проведена проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ (акт от «24» апреля 2013 года). Проведены эксплуатационные испытания лестниц в местах перепада высот кровли и ограждения крыши «25» сентября 2013 года ООО «Мастер - Телеком». Испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (подиума в кабинете химии, физики и актовом зале) выполнены «09» октября 2012 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по ЯО» (Протокол № 551/12), испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (трапов и настилов на чердаках) выполнены «09» октября 2012 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по ЯО» (Протокол № 550/12), испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (стропил и обрешетки и чердаков) выполнены «13» августа 2012 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по ЯО» (Протокол № 431/12) Помещения школы оборудованы первичными средствами пожаротушения- огнетушители ОУ, ОП. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, соответствующие ГОСТ р. 12.2.143.2009. Подъезды к зданию имеют твердое покрытие, организованы со стороны ул. Академика Губкина, ул. Молодежная. Школа находится в районе выезда ПЧ- 21 ФГКУ «2 ОФПС» по Ярославской области (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-№123). Находится в исправном состоянии проводная телефонная связь (т. 217-932). Пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума лица, ответственного за пожарную безопасность.


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не определено требуемое количество пожарных щитов для помещений мастерских школы в соответствии с приложением № 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации) пункт 481.	<i>директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подольск Ирина Львовна</i>
2.	Помещения мастерских школы не обеспечено пожарными щитами в соответствии с приложением № 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации) пункт 481.	<i>директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подольск Ирина Львовна</i>
3.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (подиума в кабинете химии, физики и актовом зале) (не реже двух раз в год).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации) пункт 21.	<i>директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подольск Ирина Львовна</i>
4.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (трапов и настилов на чердаках) (не реже двух раз в год).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации) пункт 21.	<i>директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подольск Ирина Львовна</i>
5.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (стропил и обрешетки и чердаков) (не реже двух раз в год).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением от «25» апреля 2012 года № 390 Правительством Российской Федерации) пункт 21.	<i>директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подольск Ирина Львовна</i>

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписания № 164/1/1 (78) по устранению нарушений требований пожарной безопасности от «26» апреля 2013 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель Главного государственного инспектора

по городу Рыбинску по пожарному надзору

майор внутренней службы

«26» апреля 2013 года




В.А. Елагин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор Муниципального образовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 Подольск Ирина Львовна

«26» апреля 2013 года



(подпись)

Подольск Ирина Львовна

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)