



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23 а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Рыбинску.
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 30 (тел. 222 -112, 222-011)

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 18 » сентября 2013 г.

(дата составления акта)

16.00 мин

(время составления акта)


**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя**

№357

В период с 13 часов 00 минут по 15 часов 48 минут 18 сентября 2013 г. по адресу: 152912, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, дом 21 на основании распоряжения №357 от 16.09.2013 г. главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору Фролова Дмитрия Николаевича была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №10, ИНН 7610040656, ОГРН 1027601113726

Продолжительность проверки с 13 часов 00 минут по 15 часов 48 минут 18 сентября 2013 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального образовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 Подоляк Ирина Львовна лично 16.09.2013 года. ✓ 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор по городу Рыбинску по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального образовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 Подоляк Ирина Львовна лично.

В ходе проведения проверки установлено: здание школы четырехэтажное. Здание школы (г. Рыбинск, ул. Ак. Губкина, д.21) четырехэтажное. Год постройки Литер А – 1935 года, А1-1935, А2 – 1935, А3 – 1973, А4 – 1973, А5 - 1973.

Литер А- четырехэтажное. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные. Перекрытия – деревянные утепленные, железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Здание

третьей степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А1- трехэтажное. Стены здания кирпичные, панели, перегородки деревянные. Перекрытия – деревянные утепленные. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А2- трехэтажное. Стены здания кирпичные, панели, перегородки деревянные. Перекрытия – деревянные утепленные. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Здание третьей степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А3- одноэтажное. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные. Перекрытия – железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – плоская, рулонная. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А4 – двухэтажное. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные. Перекрытия – железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – плоская, рулонная. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Литер А5 – двухэтажное. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные. Перекрытия – железобетонные плиты. Освещение - электрическое, отопление - центральное, водяное. Кровля – плоская, рулонная. Здание второй степени огнестойкости, относится к классу Ф 4.1. по функциональной пожарной опасности.

Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа. Приемно-контрольный прибор С 2000 М расположен в помещении дежурного персонала на первом этаже. Заключен договор № 13-13/ТО на техническое обслуживание оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от «01» января 2013 года с ООО «Мастер - Телеком». Проведена проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ (акт от «29» июля 2013 года). Проведены эксплуатационные испытания лестниц в местах перепада высот кровли и ограждения крыши «25» сентября 2012 года ООО «Мастер - Телеком». Испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (подиума в кабинете химии, физики и актовом зале) выполнены «30» апреля 2013 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по ЯО» (Протокол № 265/К/13), испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (трапов и настилов на чердаках) выполнены «30» апреля 2013 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по ЯО» (Протокол № 264/К/13), испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (стропил и обрешетки и чердаков) выполнены «30» апреля 2013 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по ЯО» (Протокол № 264/К/13) Помещения школы оборудованы первичными средствами пожаротушения- огнетушители ОУ, ОП. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, соответствующие ГОСТ р. 12.2.143.2009. Подъезды к зданию имеют твердое покрытие, организованы со стороны ул. Академика Губкина, ул. Молодежная. Школа находится в районе выезда ПЧ- 21 ФГКУ «2 ОФПС» по Ярославской области (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-№123). Находится в исправном состоянии проводная телефонная связь (т. 217-932). Пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума лица, ответственного за пожарную безопасность.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что предписание №164/1/1(78), срок исполнения которого истек 01.09.2013 года, выполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

Сергей Владимирович
Сергей

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор по городу Рыбинску по пожарному надзору

майор внутренней службы

«18» сентября 2013 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МОАУ СОШ №10

Подоляк И.Л.

«18» сентября 2013 года

Золотарева М.В.

(подпись)