



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 29 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 312

В период «01» ноября 2018 года по «29» ноября 2018 года по адресу: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а на основании распоряжения № 312 от 25.10.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 (дошкольные группы), юридический адрес: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ак. Губкина, д. 21, ИНН 7610040656 ОГРН 1027601113726.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: директор школы №10 Викторова Жанна Евгеньевна. (входящий №581 от 26.10.2018 года)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: 01.11.2018- 06.11.2018 года врио директора Щекотурова Светлана Александровна (согласно Приказу №680 от 25.10.2018 года), в период с 07.11.2018 по 29.11.2018 года директор школы №10 Викторова Ж.Е., заместитель директора по УВР Балагурова С.В.

В ходе проведения проверки установлено, что здание дошкольных групп муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10, литер А-1963 года постройки, литера А1, А2- 1975 года постройки, 2-хэтажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шифер по деревянной стропильной системе, площадь здания 868,4 кв. м. (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 26.04.2016 года). Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф

1.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 111 воспитанников и 31 сотрудник. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, контрольно-приемный прибор С-2000 установлен на 1-м этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №27 от «09» января 2018 года с ИП Лебедевым Г.Б. На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 16.11.2018 ИП Лебедев Г.Б., акт замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 16.11.2018 года. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной части. Заключен договор безвозмездного оказания услуг № 13а-МТ от «01» января 2018 года «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах» с ЯОО ООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 26.10.2018 года. Проведены испытания наружных пожарных лестниц 25.06.2016 года ООО «Мастер-телеком». Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом «Эдельвейс» марки «Универсал» 24.05.2018 года ИП Лебедевым Г.Б. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор школы
Викторова Ж.Е. «29» ноября 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

С актом проверки ознакомился замещитель директора по УВР
29.11.2018 г. *С.В. Балагурова*

