

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

«15» июля 2019 г.

№ 04-04/491

152912, г. Рыбинск, ул. Ак. Губкина, 28

Телефон / Факс 28-38-72

E-MAIL: muugochs@bk.ru

Руководителю МОУ СОШ № 10
(дошкольные группы)
С.В. Балагуровой

ул. Крестовая, д.122а, г.Рыбинск, 152903

Справка

12 июля 2019 года состоялось обследование обеспечения первичных мер пожарной безопасности в здании МОУ СОШ № 10 (дошкольные группы) находящийся по адресу г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.122а.


№	Наименование мероприятий	Результаты
1	Приказ об ответственном за пожарную безопасность	№ 319 от 31.08.2018
2	Наличие удостоверений о прохождении ПТМ	Проучено: 3 сотрудника
3	Инструктаж по пожарной безопасности	Дата последнего инструктажа: 30.04.2019
4	Наличие в здании средств противопожарной защиты (АПС)	Обслуживающая организация: ИП Лебедев Договор – 35 от 01.01.2019 Акт на работоспособность от 20.06.2019
5	Вывод единого сигнала в пожарное подразделение	Аппарат: Сигнал Режим автоматика Куда выведен сигнал: ЦППС ФГКУ «20ФПС по Ярославской области»
6	Первичные средства пожаротушения	Расчет огнегасителей: 2018 Кол-во: ОП-4 – 5, ОП-8 – 3, ОУ-2 - 1 Сроки годности (проверка) -
7	Протокол замера сопротивления изоляции	Дата замеров: 25.06.2019 Организация: ООО «ЭРГО»
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Организация: ИП Лебедев Дата обработки: 24.05.2018 Срок эксплуатации: 3 года

9	Наличие легкооткрываемых запоров на дверях эвакуационных выходов	Есть
10	Наличие эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу	Количество выходов: 8
11	Наличие плана эвакуации по ГОСТ	Есть
12	Знаки пожарной безопасности	Есть
13	Состояние подъездных путей к объекту	Удовлетворительное
14	Наличие автономного аварийного освещения	Есть

Рекомендуем:

- согласно Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

Начальник учреждения



С.М. Пушкарный